



Výtlačok č.

1

## PROTOKOL O PREUKAZNEJ SKÚŠKE

v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

**č. S04/02/0122/2902C/SN**

**Výrobok:** Okná a balkónové dvere z hliníka YAWAL  
CSK: 2902C KP: 28.12.10 PCS: 7610 10

**Skúšaný výrobok:** Okná a balkónové dvere z hliníka YAWAL s izolačným dvojsklom systémov PI 50, TM 62 2.1 a TM 74 1.0

**Výrobca:** BOBELL, s.r.o., 034 73 Liptovská Osada 200

Týmto protokolom o preukaznej skúške **sa preukazuje:**

**a) zhoda vlastností**, súvisiacich so základnými požiadavkami ods. 1 § 2 zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov:

odolnosť proti vetru, vodotesnosť, prievzdušnosť, (klasifikácia: C5-9A-2), vzduchová nepriezvučnosť (2. kategória), súčiniteľ prechodu tepla (PI 50:  $U_{ok} \leq 2,3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ , TM 62 2.1:  $U_{ok} \leq 2,0 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ , TM 74 1.0:  $U_{ok} \leq 1,7 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ )

**s týmito právnymi predpismi a technickými špecifikáciami:** STN 74 6180: 2000, STN 73 0540-2: 2002

**b) zhoda vlastností**, súvisiacich s identifikáciou výrobku:

manipulovateľnosť, odolnosť proti zveseniu, odolnosť proti statickému krúteniu

**s týmito právnymi predpismi a technickými špecifikáciami:** STN 74 6180: 2000

Dátum vypracovania: 12.2.2003

Vypracoval: Ing. Ladislav Lósy

Riaditeľ pobočky: Ing. Ladislav Lósy



*Lósy*  
.....  
*09. Júl*  
.....

### Upozornenie:

Preukazná skúška sa musí vykonať znovu, ak uplynulo päť rokov od predchádzajúcej preukaznej skúšky, alebo ak pri výrobe stavebného výrobku nastala podstatná zmena v technológii výroby, výmena technologického zariadenia, alebo zmena pri výrobe použitých surovín a polotovarov.

Použitie tohto protokolu pre účely publikácie akéhokoľvek druhu, inzercie a pod. je možné iba vcelku, inak so súhlasom autorizovanej osoby.